

0. Introduzione

Obiettivi della guida:

- Collegamento fieldbus del PSD1
- Configurazione software del PSD per fieldbus Profinet
- Configurazione di base TIA Portal
- Introduzione alla Function Block base per il controllo del PSD1

Prerequisiti:

- Parker-Hannifin PSD1S/PDS1M Motor Drive
- PSD Servo Manager ([disponibile qui](#))
- Siemens TIA Portal V19
- Pacchetto FB PSD1 base ([disponibile qui](#))

⚠ La FB avanzata è compatibile unicamente con i seguenti PSD **multi-fieldbus**

Modello
PSD1SW xxxxx2xxxxxx
PSD1MW xxxxx2xxxxxx

⚠ La versione di PSD Servo manager **DEVE** corrispondere a quella del firmware PSD1

Revision #8

Created 2024-11-05 09:31:05 UTC by Davide Molino

Updated 2024-11-05 16:25:27 UTC by Davide Molino