

0. Introduzione

Obiettivi della guida:

- Collegamento fieldbus del PSD1
- Configurazione software del PSD per fieldbus Profinet
- Configurazione di base TIA Portal
- Introduzione alla Function Block Applicazione Tavola

Prerequisiti:

- Parker-Hannifin PSD1S/PDS1M Motor Drive
- PSD Servo Manager ([disponibile qui](#))
- Siemens TIA Portal V19
- Pacchetto Applicazione Tavola ([disponibile qui](#))

⚠ La FB tavola è compatibile unicamente con i seguenti PSD **multi-fieldbus** ad **asse singolo**

Modello
PSD1SW1xxxx2xxxxxx
PSD1MW1xxxx2xxxxxx

⚠ La versione di PSD Servo manager **DEVE** corrispondere a quella del firmware PSD1

Revision #2

Created 2024-11-06 12:27:23 UTC by Davide Molino

Updated 2026-04-07 14:05:00 UTC by Davide Molino